
	कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टॉक रोड, जयपुर-15)
क्रमांक:-	एफ-20()/अधि.अभि.(वि.)/ननिग्रेज/2024/693 दिनांक:- 04/12/2024

Corrigendum


नगर निगम जयपुर ग्रेटर की ओर से विद्युत कार्य हेतु ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की गयी निविदा संख्या 117 से 119/वर्ष 2024-25 के H-Schedule (BOQ) में Non BSR Item के Item No. 1 में Rate Per Point per Year के स्थान पर Rate Per Point Per Month पढ़ा जावे। शेष सभी नियम व शर्तें यथावत रहेगी।


(प्रदीप कुमार शर्मा)
अधिसाषी अभियन्ता (विद्युत)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर


विषय:- निविदा संख्या 117 से 119/2024-25 की प्री-बिड के संबंध में।

दिनांक 28.11.2024 को ई-निविदा संख्या 117 से 119/2024-25 की प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में निम्न फर्मों द्वारा उक्त निविदा के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। अतः फर्मों द्वारा दिये गये सुझावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

S. N.	Name of Firm	Tender Condition	Observation & Suggestion	Committee Decision
1.		संवेदक को निविदा भरने के पूर्व सभी सीसीएमएस केबल/सीसीएमएस आदि से सम्बन्धित समस्त उपकरण की भौतिक स्थिति जानकर ही निविदा भरें। वर्तमान में जिस स्थिति में सीसीएमएस है उसी स्थिति में आपको हस्तान्तरित होंगे साथ ही संवेदक को अपने खर्च पर निर्देशानुसार सीसीएमएस व्यवस्था के द्वारा सिस्टम को सुव्यवस्थित करना होगा।		As per Tender Document.
2.		संवेदक पूर्व स्थापित सभी सीसीएमएस पैनल्स की भौतिक स्थिति का पूर्णतया अवलोकन करने के बाद ही निविदा में भाग लेना सुनिश्चित करें तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् समस्त सीसीएमएस पैनल्स को चालू/सुचारू स्थिति में निगम को सुपुर्द करना होगा। निविदा पश्चात् संवेदक की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।		As per Tender Document.
3		संवेदक को तकनीकी विद्युत अभियन्ताओं के निर्देशानुसार सीसीएमएस पैनल को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करवाये नया लगाना अथवा हटाना होगा।		As per Tender Document.
4		संवेदक को सीसीएमएस पैनल के टूटे कवर, लॉक, जला हुआ मीटर, रोटरी स्विच, मैन स्विच एमसीबी, पावर कन्ट्रोलर, आरएलसी, प्लंजर, कॉन्टेक्टर, टाईमर, कनेक्टर आदि सामान स्वयं के स्तर पर ही बदलना/ठीक करना होगा।		As per Tender Document.
5	AK Electricals & Schnell Energy	संवेदक को सीसीएमएस पैनल में लगे विद्युत मीटर की मासिक रीडिंग का डिस्कॉम से प्राप्त बिल से मासिक मिलान करेगा तथा त्रुटि होने पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को अवगत करायेगा और प्रत्येक महीने में प्रस्तुत करनी होगी।	सीसीएमएस पैनल पर स्थापित विद्युत मीटर की मासिक रीडिंग का डिस्कॉम से प्राप्त बिल का मासिक मिलान संभव नहीं है। इसके स्थान पर कार्य शुरू करने पर एकबार की रीडिंग व मीटर की स्थिति व मीटर नं. विभाग को उपलब्ध कराने बाबत बताया गया है।	संवेदकको सीसीएमएस पैनल में लगे विद्युत मीटर की रीडिंग व स्थिति चालू/बंद/अन-उपलब्ध की सूचना कार्य शुरू करने के 01 माह के भीतर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को अवगत करायेगा।





6		संवेदक को कार्यादेश दिनांक के 15 दिवस में जोनों में स्थापित सीसीएमएस की नम्बरिंग भी करवाया जाना अनिवार्य है। साथ ही डिस्कॉम मीटर की सीसीएमएस पैनल से मेषिंग का कार्य भी करवाया जाना है। नम्बरिंग के फॉर्मेट का निर्धारण सक्षम स्तर से करवाने के उपरान्त ही करना होगा।		As per Tender Document.
7	AK Electricals & Schnell Energy	संवेदक को मीटर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जैसे. मीटर में सप्लाइ नहीं आना, मीटर जल जाना, मीटर की केबल खराब होना आदि को ठीक करने की कार्यवाही संबंधित JVVNL कम्पनी से समन्वय स्थापित कर स्वयं के स्तर पर करनी होगी।	उक्त बाबत संवेदको द्वारा उक्त कार्य नगर निगम ग्रेटर द्वारा विभागीय स्तर पर करवाने हेतु बताया गया है।	संवेदक को मीटर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जैसे. मीटर में सप्लाइ नहीं आना, मीटर जल जाना, मीटर की केबल खराब होना आदि को ठीक करने की कार्यवाही हेतु संबंधित कनिष्ठ/सहायक अभियंता विद्युत को अवगत कराना होगा।
8		संवेदक को सीसीएमएस पैनल्स के समय का निर्धारण (On/Off) ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन को देखते हुए संबंधित तकनीकी अभियंताओं के निर्देशानुसार बदलना होगा।		As per Tender Document.
9		संवेदक को सीसीएमएस की कार्य प्रणाली Technical specifications of contract के अनुसार रखनी होगी। संवेदक को सीसीएमएस से जुड़े सर्वर, सॉफ्टवेयर, सिम कार्ड आदि का सम्पूर्ण व्यय स्वयं के स्तर पर करना होगा।		As per Tender Document.
10		संवेदक को अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त पैनल्स को (निगम/CCMS) सर्वे करा कनिष्ठ अभियंता के निर्देशानुसार जले हुए, खराब सामानों यथा MCCB, MCB, Fuse, Timer Etc को स्वयं के स्तर पर बदलाना होगा।		As per Tender Document.
11		संवेदक द्वारा लगाये जाने वाले स्मार्ट पैनल्स उच्च गुणवत्ता के होने आवश्यक हैं जिनकी तकनीकी स्पेशिफिकेशन बिड डाक्यूमेंट वर्णित शर्तानुसार होना आवश्यक है।		As per Tender Document.
12	AK Electricals & Schnell Energy	शास्ति 1. CCMS के कारण बन्द लाईटें 50 रूपयें/लाईट प्रतिदिन 2. संवेदक को प्रतिमाह की 5 तारीक तक डिस्कॉम के मीटर की रीडिंग उपलब्ध करवानी होगी। यदि रीडिंग उपलब्ध नहीं करवायी जाती है तो 100 रूपयें प्रति सीसीएमएस प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जावेगी।	1.सीसीएमएस पैनल के बंद होने पर शास्ती पर 50/- प्रति लाईट, प्रति दिन को विलोपित की जाये। बिंदु संख्या 02 विलोपित की जाये।	शास्ति 1. CCMS के बंद होने की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर उक्त शिकायत का निवारण करना होगा अन्यथा 500 रूपयें/ प्रति पैनल, प्रति दिन शास्ती आरोपित की जायेगी। 2. बिंदु संख्या 02 विलोपित की जाती है।





13		संवेदक द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि सीसीएमएस के डैशबोर्ड पर निम्नलिखित पैरामीटर (Phase to neutral voltages, Phase-wise current, Phase-wise power factor and frequency, Total active power, Total reactive power, Total active energy, Total reactive energy, Total KVAH energy) लाईव एवं इन्हे अलग-अलग समय अन्तराल पर रिकॉर्ड किया जा सकें।		संवेदक द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि सीसीएमएस के डैशबोर्ड पर निम्न पैरामीटर (On CCMS, Off CCMS, Automode, bypass mode, voltage error, current error, meter failure report, cummunication status, power failure report, mcb trip, contractor failure report, total power & etc.) दर्शित करना होगा ताकि लाईव एवं इन्हे अलग-अलग समय अन्तराल पर रिकॉर्ड किया जा सकें।
14		प्रतिदिन शाम को ऑन-ऑफ CCMS का Status तथा डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा तथा प्रतिदिन सुबह ऑन-ऑफ CCMS का Status निगम अभियन्ताओं को शेयर करना होगा।		As per Tender Document.
15	AK Electricals & Schnell Energy	निगम कन्ट्रोल रूम में CCMS संवेदक का एक प्रतिनिधि प्रतिदिन उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा, प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में 500 रूपयें प्रतिदिन के अनुसार शास्ति लगाई जायेगी।	प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में 500 रूपयें प्रतिदिन के अनुसार शास्ति हटाई जाये।	निगम कन्ट्रोल रूम में CCMS संवेदक का एक प्रतिनिधि प्रतिदिन स्विक ऑन/ऑफ के समय उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा।
16		संवेदक को निगम के अभियन्ताओं को डैशबोर्ड को Access के लिए ID Password उपलब्ध कराना होगा।		As per Tender Document.

उक्तानुसार प्रतिउत्तर तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किये जाने का निर्णय लिया गया।


सहा. अभि.(वि.)


वरि. लेखाधिकारी


अधि./अधी. अभियंता (वि0)


विक्तीय सलाहकार

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टॉक रोड, जयपुर-15)

क्रमांक:-एफ-20()/अधि.अभि.(वि.)/ननिग्रेज/2024/637 दिनांक:- 28.11.2024


निविदा सूचना सं. 117/वर्ष 2024-25

नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से निम्न विद्युत कार्य हेतु नगर निगम ग्रेटर जयपुर में व अन्य विभागों में नये नियमों के नियमानुसार श्रेणीवार E-1 श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों, सी.सी.एम.एस पैनल निर्माता कंपनियों, सी.सी.एम.एस पैनल निर्माता कंपनियों के अधिकृत वेंडर या उनके संयुक्त उधम से निम्न कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट हेतु ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी का नाम
नगर निगम जयपुर ग्रेटर क्षेत्र में ईईएसएल के सी.सी.एम.एस वेंडर स्नैल के सी.सी.एम.एस पैनलों का संधारण एवं रख-रखाव कार्य। वर्ष 2024-25 (वार्षिक दर संविदा)	Executive Engineer (Light)
Cost of tender (document non-refundable) in favor of municipal corporation greater Jaipur, payable at jaipur.	1500 / -
RISL processing fee (non-refundable) in favor of Managing Director RISL, payable at jaipur.	1500 / -
Estimate cost	62,40,000 / -
Work Period	01 Year
Earnest money deposit	0.50% (Rs.31,200 .00) of the estimated amount of work from registered contractors in Municipal Corporation Jaipur. And 2% (Rs.1,24,800.00) from the contractors registered in other departments.
Tender publication on official web site http://eproc.rajasthan.gov.in	29.11.2024 11.00 AM
Tender download start date	29.11.2024 01.00 PM
Pre bid meeting	03.12.2024 11.00 AM
Bid submission start date	05.12.2024 11.00 AM
Bid submission end date	14.12.2024 06.00 PM
Technical bid Opening date/time	16.12.2024 11.00 AM
Financial Bid (Envelop- 2 Opening)	तकनीकी निविदा सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

निविदा दाताओं को निविदा शुल्क, अमानता राशि एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन स्थानीय निकाय विभाग, राज0, जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org पर Submission Date and time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन WWW.eproc.rajasthan.gov.in & <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जायेगा एवं संवेदक द्वारा तकनीकी निविदा में निम्न दस्तावेज - रजिस्ट्रेशन, विद्युत लाईसेंस की छाया प्रति तथा, **Pan card, PF,ESI, GST** में पंजीयन की छाया प्रति एवं संवेदक की हस्ताक्षरित **Annexure A,B,C,D,E** एवं हस्ताक्षरित निविदा शर्तें स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेज हस्ताक्षरित अपलोड नहीं करने पर सम्बन्धित संवेदक की निविदा को मान्य नहीं माना जावेगा, एवं ऑन लाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/ अपलोड करने की अवधि उपरांत ऑफ लाईन दस्तावेज नहीं लिये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी वर्तमान में प्रचलित नियम प्रभावी रहेंगे।

निविदा में वित्त विभाग की अधिसूचना 2021 द्वारा RTPP Act 2013 के अन्तर्गत शामिल किये गये नियम 75 ए की पालना संवेदक द्वारा की जावेगी जिसके अनुसार Unbalanced Bid होने की दशा में नियमानुसार अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Security) राशि BG/FDR के रूप में LOA जारी होने के 14 दिवस में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि संवेदक द्वारा Additional Performance Security राशि जमा कराने के पश्चात् कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करता है तो उसकी Additional Performance Security राशि नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा जब्त कर ली जावेगी व अनुबन्ध के तहत अन्य कार्यवाही भी अमल में लायी जावेगी। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> & <http://sppp.rajasthan.gov.in> तथा www.jaipurmc.org पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।


 (प्रदीप कुमार शर्मा)
 अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)
 नगर निगम ग्रेटर जयपुर